



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



Operacja pn.: „*Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką*” jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Tułowice, dnia 27.08.2019r.

ZP.271.8.2019

**Dotyczy:** „ *Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką*”

### Wyjaśnienia i zmiana zapytania ofertowego

W związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu, udzielam wyjaśnień do zapytania ofertowego:

#### Pytanie 1:

Pozycja 1 : czy umywalka ma być zintegrowana z dozownikiem mydła i podajnikiem ręczników papierowych, czy może dozownik mydła i podajnik ręczników mają być zamontowane bezpośrednio na płytkach ceramicznych?

#### Odpowiedź :

Jak najbardziej urządzenia mogą być zintegrowane, ale w tym względzie Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań, oprócz tych zawartych w opisie t.j. „stal nierdzewna, zaokrąglone kandy i wysokie ranty z trzech stron”.

#### Pytanie 2:


Pozycja 19 : w opisie znajduje się „5GN + PÓLKA” – czy należy wycenić blachy i podstawę do pieca ?

#### Odpowiedź :

Z punktu widzenia Zamawiającego wszystkie wymienione elementy powinny stanowić komplet t.j. piec konwekcyjno-parowy powinien zawierać komplet blach (5 szt.) oraz powinna być wyceniona podstawa do pieca. Zamontowany piec musi być przygotowany do użytkowania.

#### Pytanie 3:

Proszę o informację czy w poz. 2 ma być szafa 2 skrzydłowa, bo wymiar wskazuje na 1 skrzydło, może chodziło o 2 komory wewnątrz? I czy może być ona wysoka na 1800 mm ?



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



Operacja pn.: „*Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką*” jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

#### **Odpowiedź :**

Dysponujemy pomieszczeniem socjalnym o niewielkich wymiarach. Z tego też względu chcemy utrzymać zasadnicze wymiary szafek, przedstawionych w zamówieniu t.j. szerokość ok. 40 cm (wymiar orientacyjny). Ze względu na wymagania sanitarne muszą być również dwudzielne, dwuskrzydłowe. Dopuszczamy natomiast zamykanie wspólnymi drzwiami oraz zamykanie na zamek, zamiast kłódki. Jak najbardziej może być szafka o wysokości 1800 mm.

#### **Pytanie 4:**

Dot. wyposażenia okapu (poz. 20 ) nad urządzeniami do obróbki termicznej.

#### **Odpowiedź :**

Oprócz wyposażenia i wykonania okapu opisanego w zastawieniu dołączonym do zapytania okap powinien być wyposażony we własny wyciąg wywiewny, odprowadzający spaliny do kanału wewnętrznego budynku, usytuowanego przy lokalizowanym okapie.

#### **Pytanie 5:**

W jakim terminie można podjechać na wizję lokalną ?

#### **Odpowiedź :**

W każdym terminie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Proponuję uzgodnić telefonicznie z zamawiającym datę godzinę przeprowadzenia wizji.

#### **Uwaga!**

W związku z wprowadzeniem do Przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń oraz rzut) nieprawidłowego wykazu urządzeń w **poz.4**, Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego, na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w następującym zakresie:

Operacja pn.: „*Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką*” jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

1) załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń oraz rzut, załącznik nr 5 – formularz cenowy oraz Wzór umowy (załącznik nr 1 do umowy)

jest:

	Nr	Nazwa wyposażenia	Ilość szt	Wymiary orientacyjne
Stal nierdzewna, pompa zrzutowa	4	zmywarko-wyparzarka gastronomiczna do naczyń i szkła np. podblatowa, wyposażona w dwa kosze na talerze i dwa koszyki na sztućce 160/60/80	1	60/60/80
		zmywarko-wyparzarka gastronomiczna do naczyń i szkła np. podblatowa		

powinno być:

	Nr	Nazwa wyposażenia	Ilość szt	Wymiary orientacyjne
Stal nierdzewna, pompa zrzutowa	4	zmywarko-wyparzarka gastronomiczna do naczyń i szkła np. podblatowa, wyposażona w dwa kosze na talerze i dwa koszyki na sztućce 160/60/80	1	60/60/80
		Zmiękcacz do wody automatyczny + sól		

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający dokonuje **zmiany:**

**a) terminu składania i otwarcia ofert:**

- ° składanie ofert nastąpi w dniu **11.09.2019r. do godz. 13:00**
- ° otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.09.2019r. o godz. 13:30.**

**b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 15 listopada 2019r.**

Wyjaśnienia niniejsze

zamieszcza się na stronie

internetowej Zamawiającego

w dniu 27.08.2019r.

**BURMISTRZ**  
 Andrzej Wasołowski

