





#### LEGENDA

-  DRUT FeZn 8
-  BEDNARKA FeZn 30x5
-  MIEJSCE ŁĄCZENIA
-  ZŁĄCZE KONTROLNE

#### Uwagi:

1. Należy sprawdzić stan istniejącego uziomu
2. Złącza kontrolne zamontować w studzienkach ziemnych
3. Istniejącą instalację odgromową w projektowanym obszarze należy zdemontować,
4. Zwody pionowe prowadzić w grubościennych rurkach odgromowych gr.>6mm.
5. Do instalacji podłączyć wszystkie metalowe elementy na dachu.

#### UWAGA!

Na etapie wykonawczym należy sprawdzić stan istniejącego uziomu!  
W przypadku jego braku lub złego stanu technicznego położyć bednarkę FeZn 30x5

GRUPA PROJEKTOWA

# SN ARCHITEKCI

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE [pracownia@snarchitekci.pl](mailto:pracownia@snarchitekci.pl)

OPRACOWANIE:

Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"  
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028  
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak  
ul. Andersa 11/6 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314

TEMAT:

Projekt budowlany remontu elewacji, ścian fundamentowych wraz z przebudową wejść oraz remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku dawnej poczty cesarskiej w Tułowicach

LOKALIZACJA:

Tułowice, ul. Pocztowa 2, działka nr 645, 646/1 arkusz mapy 2

INWESTOR:

Gmina Tułowice  
ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

RYSUNEK:

**RZUT DACHU**

SKALA 1 : 75

PROJEKTANT [ELEKTR.]: mgr inż. Ewald Mrugała  
nr upr. 201/91/OP

SPRAWDZAJĄCY [ELEKTR.]: mgr inż. Krzysztof Giesa  
nr upr. 195/91/OP

OPRACOWANIE [ELEKTR.]: mgr inż. Tomasz Lipski

Branża:  
ELEKTRYCZNA

Data zakończenia:  
KWIECIEŃ 2017

Nr rys.  
RYS IE/1