



Kabel YAKXS 4x35 mm² na całej długości układać w rurze DVK 75
Moc zainstal. 7x 48 W = 336 W

<PROEL> ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH BOSIAK BOGDAN		
INWESTOR : Gmina Tułowice	OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej - oświetlenie uliczne.	ADRES: Tułowice ul. Poczтовая
TEMAT: Schemat główny zasilania słupów oświetleniowych		RYS. 2/E
Projektant:	Paweł Schmolke Upr. Nr 103/87 Bosiak Bogdan Upr. Nr 10/97	Podpisy:   PROJEKTANT: BOSIAK BOGDAN Uprawnienia Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr. 10/97