

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł. 0 2. 07. 2018

Zał.....
Nr. 2812/18 91



1009770392



Nysa, dnia 25.06.2018

TDS/NMG/2018-06-25/0000003
Nr QR kodu: 1009724676

Gmina Tułowice
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowych punktów świetlnych o wnioskowanej mocy do 1kW do oświetlenia ul. Pocztovej w m. Tułowice

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 16.05.2018r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci nowych punktów oświetleniowych o wnioskowanej mocy do 1 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będą zaciski prądowe na słupie nr 851 zasilanym ze stacji transf. „Tułowice Szkolna” OPZ70714 w kierunku projektowanych instalacji.
2. Miejsce rozgraniczenia własności między TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a podmiotem przyłączanym pozostają zaciski prądowe w słupie nr 851 zasilanym ze stacji transf. „Tułowice Szkolna” OPZ70714
3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawcę:
 - a) wybudować linię kablową YAKXS 4x35mm² lub napowietrzną AsXSn-2x35mm² ze słupa nr 851 dla zasilania projektowanego oświetlenia w Tułowicach ul. Pocztovej.
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę – zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy
 - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń
 - d) należy trwale oznakować projektowane słupy: numerację słupów należy uzgodnić na etapie wykonawstwa w Biurze Obsługi Oświetlenia Gliwice
 - e) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego

II. Przy realizacji zadania w zakresie likwidacji opraw na słupach nr 851 i 855 należy wystąpić z wnioskiem o wydanie „warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej” dostępnym na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem:

<https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uzgodnienia-branzowe>

