

Tułowice, dn. 11.02.2014 r.

IB.271.2.2014

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Betonowa w Tułowicach”

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Zamawiający Gmina Tułowice działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie poniższych wyjaśnień co do prowadzonego postępowania przetargowego.

Pyt. z dnia 5.02.2014 r.

*1. Prosimy o odpowiedź, z jakiego materiału ma zostać wykonana warstwa ścieralna na przedmiotowej drodze? Przedmiar robót oraz STWiOR D-05.03.05 wskazują na beton asfaltowy AC 11S, natomiast Opis Techniczny i rysunki (przekroje konstrukcyjne) wskazują na mieszankę grysowo-mastyksową SMA. W przypadku mieszanki SMA prosimy o udostępnienie na stronie internetowej właściwej STWiOR.*

**Wykonanie warstwy ścieralnej należy uwzględnić z asfaltobetonu AC 11S – tak jak określa STWiOR.**

*2. Proszę o określenie rodzaju warstwy ścieralnej do w/w przetargu. Na stronie 2 „Przedmiar robót drogowych i kanalizacyjnych” jest napisane, że warstwa ścieralna wykonana jest z mieszanki SMA natomiast z dalszej części dokumentu wynika, że jest to mieszanka AC 11S KR 3-4. Plik „ST Tułowice” strona 132 tabela 6 podaje, że jest to mieszanka AC 11S KR3-KR4.*

**Wykonanie warstwy ścieralnej należy uwzględnić z asfaltobetonu AC 11S – tak jak określa STWiOR.**

**WÓJT**  
  
**Wiesław Plewa**