

Tułowice, dn. 11.02.2014 r.

IB.271.1.2014

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w Tułowicach”

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ


Zamawiający Gmina Tułowice działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie poniższych wyjaśnień co do prowadzonego postępowania przetargowego.

Pyt. z dnia 5.02.2014 r.

*1. Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 r. rozdz. 2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane dopuszcza n w/w zadaniu, zamiarę przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi współpracującej z komorą zasuw za przepompownią na rozwiązanie równoważne przepompowni typu suchego z pompami zatapialnymi (ze zintegrowanym płaszczem chłodzącym), gdzie przez wzgląd na funkcjonalność komory suchej przepompowni zasuw znajdują się w komorze, która w pełni umożliwia prowadzenie czynności eksploatacyjnych z zachowaniem co najmniej wymaganej przestrzeni roboczej o średnicy fi 600 mm?*

**Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne przepompowni ścieków pod warunkiem zastosowania rozwiązań równoważnych z projektem t.j. przepompownia sucha z odrębną komorą przepompowni z pompami i armaturą oraz komorą retencyjną dla gromadzenia ścieków. Komora przepompowni musi być takich wymiarów aby zapewnić pełną funkcjonalność w tym umożliwić prowadzenie wszelkich czynności eksploatacyjnych przez obsługę.**

**WÓJT**  
  
**Wiesław Plewa**