

Tułowice, dn. 13.02.2014 r.

IB.271.1.2014

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w Tułowicach”

WYJAŚNIENIE **treści SIWZ**

Zamawiający Gmina Tułowice działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie poniższych wyjaśnień co do prowadzonego postępowania przetargowego.

Pyt. z dnia 10.02.2014 r.

1. *Prosimy o wyjaśnienie niejasności powstałych w trakcie zapoznania się z dokumentacją przetargową. Zbiornik retencyjny dla pompowni P21 i P22 na załączonym szkicu technologicznym oznaczono jako zbudowany z polimerobetonu, natomiast w projekcie Budowlano-Wykonawczym pkt. 5.1.3. ten sam zbiornik określono jako zbudowany z kręgów betonowych. Pytanie : jaki materiał należy przyjąć dla zbiorników retencyjnych.*

Zbiornik retencyjny ma być zbudowany z kręgów betonowych B-45 tak jak podano w opisie technicznym.

Pyt. z dnia 11.02.2014 r.

1. *Czy Zamawiający dopuszcza alternatywną technologię wykonania sieci tłocznych oraz sieci wodociągowych metodą przewiertów sterowanych w osłonie bentonitowej.*


Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej oraz przewodów tłocznych metodą bezwykopową przewiertem sterowanym.

2. *Jeśli Zamawiający dopuści technologie przewiertów HDD, to w jakiej części muszą zostać odtworzone nawierzchnie asfaltowe po komorach przewiertowych.*

Przewód tłoczny pod drogą wojewódzką o nawierzchni asfaltowej zaprojektowany przewiertem sterowanym ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami narzuconymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Natomiast jeśli chodzi o wykonywanie przewiertów pod sieci wodociągowe i kanalizacji tłocznej to przebiegają one przez tereny ogrodów działkowych, po alejkach utwardzonych tłuczniem. Ponieważ zakres robót (podany w SIWZ oraz ogłoszeniu o przetargu) i tak obejmuje odtworzenie alejek, to również dotyczy to komór przewiertowych.

Z upoważnienia Wójta


mgr Joanna Papińska
SEKRETARZ GMINY