

Tułowice 29.05.2014 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szydłowie”

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ


Zamawiający Gmina Tułowice działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie poniższych wyjaśnień co do prowadzonego postępowania przetargowego.

Pyt. z dnia 26.05.2014 r.

W zmienionym projekcie technicznym zastosowano trawę 20 mm zasypywaną piaskiem kwarcowym. Jednak w punkcie 6.3. wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej- wymagany jest raport potwierdzający zgodność tej nawierzchni z FIFA quality concept of football turf. Informujemy, że dla żadnej trawy 20 mm taki raport nie istnieje, gdyż ta nawierzchnia nie jest nawierzchnia piłkarską. Wnosimy zatem o wykreślenie tego punktu.

Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego punktu.

Wójt Gminy
Tułowice

Wiesław Plewa